

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1178/23
Датум: 07.08.2023. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву МХ ЕРС-МП А.Д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за ТС 35/10 kV са погонском зградом, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12,79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-1390/18 од 15.08.2018. године, издата МХ ЕРС-МП А.Д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 07.08.2028. године, за трансформаторске станице ТС 35/10 [KV], 2x8[MVA] "Бијељина 4" са 35[KV] прикључним каблом и 10 [KV] кабловским расплетом у Бијељини, на парцели број дио к.ч. 1050 уписана у Земљишнокњижни уложак број 457, к.о. Бијељина Село, пут Бијељина (Томбак) Пучиле, затим као к.п. 6453, 6456/1, 6457, 6458, 6470, 6473, 5363/6, 5173/39, 5497, 5498, 5649, 5500/1, 5499/2, 5519/2, 5551, 5103, 5099/1, 5663/5, 5675, 5671, 5672, 5870/7, 5749, 5754/3, 5754/1, 5755/16, 5755/17, 5755/20, 5741/1, 5763, 4636/1, све к.о.Бијељина 1, Бијељина 2 и Бијељина Село.

2. Еколошка дозвола обнавља се за комплекс трафостанице са два трансформаторска поља и командно погонском зградом, димензија (15.20 x 8.00) m спратности П+0, у којој је смјештено средње напонско постројење.

3. МХ ЕРС-МП А.Д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина, је дужна да током рада и престанка рада трансформаторске станице ТС 35/10 [KV], 2x8 [MVA] са 35 [KV] прикључним каблом и 10 [KV] кабловским расплетом у Бијељини, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- да се простор испред објекта, који је асфалтиран, редовно чисти и пере;
- да се оборинске воде са кровова посебним канализационим системом одводе у крајњи реципијент;

- да се санитарне отпадне воде одводе у водонепропусну септичку јаму без прелива (без испуштања у реципијент), сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације "Сл. Гл. РС" број: 68/01);
- уљне јаме су у склопу трафопостројења;
- зидови уљних јама су од бетона;
- преко уљних јама постављене су решетке преко којих је насут гранулисани шљунак;
- поред уљних јама налази се шахт у коме је смјештен засун за испуштање воде у суви бунар, када се јама напуни атмосферским падавинама;
- редовно прегледати стање и функционалност уљне јаме;
- обезбједити довољне количине ЕКОПОР-а средстава за суво чишћење тла и радних површина (у случају евентуалног просипања опасних текућина, течних горива, истрошених моторних уља, средстава за подмазивање и сл.).

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. Гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и Планом управљања отпадом;
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- истрошена уља и мазива, отпад од електричне и електронске опреме, батерије и акумулатори имају статус опасног отпада. Опасни отпад по категоријама отпада треба да се одлаже у посебне означене spremнике и предаје уз пропратну документацију овлашћеном сакупљачу опасног отпада;
- за складиштење истрошеног уља, мазива и прерађеног изолационог уља из склопки (прекидача) обезбједити одговарајући простор гдје ће се смјестити spremници са водонепропусном подлогом до коначног збрињавања;
- батерије и акумулаторе стављати у намјенске spremнике на одговарајућем простору са водонепропусном подлогом до коначног збрињавања;
- отпад од електричне и електронске опреме складиштити у одговарајуће spremнике до коначног збрињавања;
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15 И 79/18), и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05).

5. Мониторинг

- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке ("Сл. Гласник Републике Српске" број 02/2023) потребно је вршити једном годишње мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

МХ ЕРС-МП А.Д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина, доставила је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за трансформаторске станице ТС 35/10 [KV], 2x8 [MVA] са 35 [KV] прикључним каблом и 10 [KV] кабловским расплетом у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-449-24-1/23 од 02.08.2023. године;
- Изјава одговорног лица од 20.07.2023. године,
- План управљања отпадом израђен од стране "Заштита,екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у марту 2022. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске бр 111/13 ,106/15, 6/18, 16/18,70/20 и 63/21).
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
- Мјерење буке је обављено 28.07.2023. године од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик. Мјерење буке је извршено у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета буке ("Сл. Гласник Републике Српске" ,број 2/23). Добијени резултати не прелазе дозвољене граничне вриједности.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 , 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Контролисао шеф одсјека

Горана Јовановић, магистар права

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Наслову
- 2.Одјељењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјељење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, магистр. инж. електр.и рачунар.